

Załącznik nr 5

Specyfikacja

Winda powinna być dostosowana do „STANDARDU DOSTĘPNOŚCI SZPITALI”

Dane podstawowe

Udźwig nominalny:	1600 kg
Wysokość podnoszenia:	ok. 13m
Liczba przystanków:	7
Liczba wejść do kabiny:	z przelotem
Typ napędu:	bezreduktorowy
Maszynownia:	w piwnicy

Wymiary szybu

Typ szybu:	betonowy
Szerokość szybu:	2400mm
Głębokość szybu:	2850mm
Głębokość podszybia:	1500mm
Wysokość nadszybia:	3700mm

Wymiary kabiny

Szerokość:	1400 mm
Głębokość:	2400 mm
Wysokość:	2150 mm

Wymiary drzwi

Szerokość:	min 1100mm / oczekiwane 1200mm
Wysokość:	2000mm

Wystrój windy

Front kabiny:	stal nierdzewna szlifowana
Drzwi kabiny:	stal nierdzewna szlifowana
Ściany boczne kabiny:	stal nierdzewna szlifowana
Tylna ściana kabiny:	stal nierdzewna szlifowana
Drzwi przystankowe:	stal nierdzewna szczotkowana
Podłoga:	wykładzina antypoślizgowa
Cokoły/narożniki kabiny:	stal nierdzewna szczotkowana lub polerowana
Sufit:	stal nierdzewna szczotkowana lub polerowana
Oświetlenie:	punkty świetlne LED
Poręcz:	na ścianie bocznej wykonana ze stali nierdzewnej
Lustro:	na ścianie bocznej na 1/2 wysokości ściany kabiny
Wyświetlacz w kabinie, panel sterowy, przyciski w kabinie, kaseta wezwań wg wytycznych „STANDARD DOSTĘPNOŚCI SZPITALI”	

Sterowanie

Zjazd po zaniku napięcia:	automatyczny awaryjny dojazd do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi
Zjazd pożarowy:	automatyczny zjazd kabiny przy zasilaniu docelowym na przystanek podstawowy z otwarciem drzwi
Opcje komunikacji:	łączność przez cyfrową linię GSM telefoniczną
Poziomowanie kabiny przy otwartych drzwiach	
Otwieranie drzwi przy jednoczesnym dojeździe kabiny do przystanku	