

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.



ul. Kazimierza Jagiellończyka 8b, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 722-60-57, fax (95) 722-46-52
www.wsse.gorzow.pl
e-mail: wsse.gorzow@sanepid.gov.pl
ePUAP: /80axryi586/SkrytkaESP
NIP: 599-10-23-564

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

NZ.9022.346.2024.AK

Gorzów Wlkp., 4 września 2024 r.

DECYZJA nr I/M/NS-NZ-129/...../2024

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. działając na podstawie art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (j.t. Dz.U. z 2024 r., poz. 572), art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (j.t. Dz.U. z 2024 r., poz. 416), § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. *w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą* (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 402), po rozpatrzeniu wniosku Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Daniela Niedbałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od wymagań technicznych i bhp w zakresie zagłębienia posadzek poniżej poziomu otaczającego terenu dla pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz 3 pracowni diagnostycznych (Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia RTG, Pracownia Endoskopii), zlokalizowanych w Nowym Szpitalu w Świebodzinie sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin,

orzeka

- 1) **wyrazić zgodę na zagłębienie posadzek do 0,80 m** poniżej poziomu otaczającego terenu dla pomieszczeń: gabinet konsultacyjny/izolacja (pom. nr 0.1), sala opatrunków gipsowych (pom. nr 0.2), sala zabiegowa TN (pom. nr 0.3), sala resuscytacyjno-zabiegowa (pom. nr 0.5), rejestracja/informacja (pom. nr 0.7), obszar segregacji (pom. nr 0.8a), pom. segregacji/triage (pom. nr 0.8), obszar obserwacji (pom. nr 0.9), obszar wstępnej intensywnej terapii (pom. nr 0.10), pom. personelu/dyżurka (pom. nr 0.13), gabinet konsultacyjny (pom. nr 0.16), poczekalnia (pom. nr 0.17), gab. diagnostyczno-zabiegowy (pom. nr 0.18), pracownia TK (pom. nr 0.28), przygotowanie pacjentów do TK (pom. nr 0.31), pom. opisowe (pom. nr 0.33), pom. przygotowania pacjentów (pom. nr 0.35), pracownia RTG (pom. nr 0.36), sterownia RTG (pom. nr 0.37), gabinet diagnostyczny USG (pom. nr 0.40), gabinet diagnostyczny endoskopii (pom. nr 0.41), stanowisko opisowe/przygotowanie pacjenta (pom. nr 0.42), gabinet diagnostyczny endoskopii (pom. nr 0.45), zlokalizowanych w Nowym Szpitalu w Świebodzinie sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin,
- 2) **umorzyć postępowanie administracyjne** w przedmiocie odstąpienia od warunków technicznych i bhp w zakresie zagłębienia posadzek poniżej poziomu otaczającego terenu

dla pomieszczeń: pom. sanitarne z natryskiem (pom. nr 0.1A), rozdzielnia elektr. (pom. nr 0.1B), wejście przedsionek (pom. 0.4), pom. sanitarne pacjentów (pom. 0.11), pom. sanitarne personelu (pom. nr 0.12), pom techn./serwerownia (pom. nr 0.14), magazyn materiałów i sprzętu (pom. 0.15), pom. sanitarne (pom. 0.19), pom. personelu (pom. nr 0.20), pom. porządkowe (pom. nr 0.21), pom. odpadów (pom. nr 0.22), pom. socjalne personelu (pom. nr 0.23), pom. personelu (pom. nr 0.24), przedsionek TK (pom. nr 0.25), brudownik/odpady med. (pom. nr 0.26), pom. sanitarne/stanowisko dekontaminacji (pom. nr 0.27), pom. sanitarne dla NPS (pom. nr 0.29), sterownia TK (pom. nr 0.30), komunikacja wewnętrzna TK (pom. nr 0.32), pom. sanitarne (NPS) (pom. nr 0.34), pom. personelu diagnostyki (pom. nr 0.38), pom. sanitarne (pom. nr 0.39), myjnia endoskopów (pom. nr 0.43), pom. sanitarne (pom. nr 0.44), komunikacja (pom. nr K01), komunikacja (pom. nr K02), komunikacja (pom. nr K02a), wiata dla karettek (pom. nr K02b), komunikacja (pom. nr K03), komunikacja (pom. nr K04), klatka schodowa (pom. nr KL01), zlokalizowanych w Nowym Szpitalu w Świebodzinie sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin.

Uzasadnienie:

Dnia 18 lipca 2024 r. do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. wpłynął wniosek z dnia 12 lipca 2024 r., uzupełniony pismem z dnia 6 sierpnia 2024 r., Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Daniela Niedbałę w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od wymagań technicznych i bhp w zakresie zagłębienia posadzek poniżej poziomu otaczającego terenu dla pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz 3 pracowni diagnostycznych (Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia RTG, Pracownia Endoskopii), zlokalizowanych w Nowym Szpitalu w Świebodzinie sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin.

Do wniosku dołączono projekt architektoniczno-budowlany (część opisowa i część rysunkowa) dla inwestycji pn. „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów oraz jakości i dostępu do świadczeń zdrowotnych w Nowym Szpitalu w Świebodzinie sp. z o.o., położonym przy ul. Młyńskiej 6 w Świebodzinie, na działce nr ewid. 264/2, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805 4, Świebodzin-Miasto”.

Zgodnie z wnioskiem strony, przedmiotem odstępstwa w zakresie zagłębienia posadzek poniżej poziomu otaczającego terenu są następujące pomieszczenia:

- 1) gabinet konsultacyjny/izolacja (pom. nr 0.1) o powierzchni 18,37 m² i wysokości 2,60 m, będący pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczony na stały pobyt ludzi,
- 2) pom. sanitarne z natryskiem (pom. nr 0.1A) o powierzchni 3,46 m² i wysokości 2,50 m, będące pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
- 3) rozdzielnia elektr. (pom. nr 0.1B) o powierzchni 7,21 m² i wysokości 2,70 m, nieprzeznaczona na pobyt ludzi,
- 4) sala opatrunków gipsowych (pom. nr 0.2) o powierzchni 9,06 m² i wysokości 2,70 m, będąca pomieszczeniem o charakterze terapeutycznym oraz przeznaczona na czasowy pobyt ludzi,

- 5) sala zabiegowa TN (pom. nr 0.3) o powierzchni 24,89 m² i wysokości 2,60 m, będąca pomieszczeniem o charakterze terapeutycznym oraz przeznaczona na stały pobyt ludzi,
- 6) wejście przedsionek (pom. 0.4) o powierzchni 3,46 m² i wysokości 2,50 m, niebędące pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi,
- 7) sala resuscytacyjno-zabiegowa (pom. nr 0.5) o powierzchni 29,03 m² i wysokości 2,70 m, będąca pomieszczeniem o charakterze terapeutycznym i przeznaczona na stały pobyt ludzi,
- 8) rejestracja/informacja (pom. nr 0.7) o powierzchni 7,91 m² i wysokości 2,70 m, będąca pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz przeznaczona na czasowy pobyt ludzi,
- 9) obszar segregacji (pom. nr 0.8a) o powierzchni 8,24 m² i wysokości 2,70 m, będący pomieszczeniem o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym oraz przeznaczony na czasowy pobyt ludzi,
- 10) pom. segregacji/triage (pom. nr 0.8) o powierzchni 13,50 m² i wysokości 2,60 m, będące pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczone na stały pobyt ludzi,
- 11) obszar obserwacji (pom. nr 0.9) o powierzchni 100,31 m² i wysokości 2,70 m, będący pomieszczeniem o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym oraz przeznaczony na stały pobyt ludzi,
- 12) obszar wstępnej intensywnej terapii (pom. nr 0.10) o powierzchni 30,80 m² i wysokości 2,70 m, będący pomieszczeniem o charakterze terapeutycznym oraz przeznaczony na stały pobyt ludzi,
- 13) pom. sanitarne pacjentów (pom. 0.11) o powierzchni 10,36 m² i wysokości 2,50 m, będące pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
- 14) pom. sanitarne personelu (pom. nr 0.12) o powierzchni 6,10 m² i wysokości 2,50 m, będące pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
- 15) pom. personelu/dyżurka (pom. nr 0.13) o powierzchni 16,41 m² i wysokości 2,70 m, będące pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz przeznaczone na stały pobyt ludzi,
- 16) pom techn./serwerownia (pom. nr 0.14) o powierzchni 4,25 m² i wysokości 2,50 m, będące pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
- 17) magazyn materiałów i sprzętu (pom. 0.15) o powierzchni 14,49 m² i wysokości 2,50 m, będące pomieszczeniem o charakterze magazynowym oraz nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
- 18) gabinet konsultacyjny (pom. nr 0.16) o powierzchni 8,22 m² i wysokości 2,60 m, będący pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczony na stały pobyt ludzi,
- 19) poczekalnia (pom. nr 0.17) o powierzchni 8,92 m² i wysokości 2,60 m, będąca pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz przeznaczona na stały pobyt ludzi,
- 20) gab. diagnostyczno-zabiegowy (pom. nr 0.18) o powierzchni 15,53 m² i wysokości 2,60 m, będący pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczony na stały pobyt ludzi,
- 21) pom. sanitarne (pom. 0.19) o powierzchni 4,66 m² i wysokości 2,50 m, będące pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
- 22) pom. personelu (pom. nr 0.20) o powierzchni 11,33 m² i wysokości 2,50 m, będące pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
- 23) pom. porządkowe (pom. nr 0.21) o powierzchni 6,75 m² i wysokości 2,50 m, będące pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
- 24) pom. odpadów (pom. nr 0.22) o powierzchni 7,37 m² i wysokości 2,50 m, będące

- pomieszczeniem o charakterze magazynowo-pomocniczym oraz nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
- 25) pom. socjalne personelu (pom. nr 0.23) o powierzchni 12,29 m² i wysokości 2,70 m, będące pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
 - 26) pom. personelu (pom. nr 0.24) o powierzchni 20,33 m² i wysokości 2,70 m, będące pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
 - 27) przedsionek TK (pom. nr 0.25) o powierzchni 6,96 m² i wysokości 2,50 m, będący pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz nieprzeznaczony na pobyt ludzi,
 - 28) brudownik/odpady med. (pom. nr 0.26), o powierzchni 3,93 m² i wysokości 2,50 m, będący pomieszczeniem o charakterze magazynowo-pomocniczym i nieprzeznaczony na pobyt ludzi,
 - 29) pom. sanitarne/stanowisko dekontaminacji (pom. nr 0.27) o powierzchni 12,55 m² i wysokości 2,50 m, będące pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
 - 30) pracownia TK (pom. nr 0.28) o powierzchni 31,24 m² i wysokości 2,70 m, będąca pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczona na czasowy pobyt ludzi,
 - 31) pom. sanitarne dla NPS (pom. nr 0.29) o powierzchni 8,55 m² i wysokości 2,50 m, będące pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
 - 32) sterownia TK (pom. nr 0.30) o powierzchni 13,53 m² i wysokości 2,70 m, będąca pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz nieprzeznaczona na pobyt ludzi,
 - 33) pom. przygotowania pacjentów do TK (pom. nr 0.31) o powierzchni 14,88 m² i wysokości 2,70 m, będące pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczone na czasowy pobyt ludzi,
 - 34) komunikacja wewnętrzna TK (pom. nr 0.32) o powierzchni 6,09 m² i wysokości 2,50 m, niebędąca pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi,
 - 35) pom. opisowe (pom. nr 0.33) o powierzchni 12,62 m² i wysokości 2,60 m, będące pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz przeznaczone na stały pobyt ludzi,
 - 36) pom. sanitarne (NPS) (pom. nr 0.34) o powierzchni 4,66 m² i wysokości 2,50 m, będące pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
 - 37) pom. przygotowania pacjentów (pom. nr 0.35) o powierzchni 3,60 m² i wysokości 2,70 m, będące pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczone na czasowy pobyt ludzi,
 - 38) pracownia RTG (pom. nr 0.36) o powierzchni 24,87 m² i wysokości 2,70 m, będąca pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczona na czasowy pobyt ludzi,
 - 39) sterownia RTG (pom. nr 0.37) o powierzchni 8,62 m² i wysokości 2,50 m, będąca pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczona na stały pobyt ludzi,
 - 40) pom. personelu diagnostyki (pom. nr 0.38) o powierzchni 21,32 m² i wysokości 2,70 m, będące pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
 - 41) pom. sanitarne (pom. nr 0.39) o powierzchni 4,06 m² i wysokości 2,50 m, będące pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
 - 42) gabinet diagnostyczny USG (pom. nr 0.40) o powierzchni 16,02 m² i wysokości 2,60 m, będący pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczony na stały pobyt

- ludzi,
- 43) gabinet diagnostyczny endoskopii (pom. nr 0.41) o powierzchni 16,26 m² i wysokości 2,60 m, będący pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczony na stały pobyt ludzi,
 - 44) stanowisko opisowe/przygotowanie pacjenta (pom. nr 0.42) o powierzchni 14,52 m² i wysokości 2,50 m, będące pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczone na stały pobyt ludzi,
 - 45) myjnia endoskopów (pom. nr 0.43) o powierzchni 11,17 m² i wysokości 2,70 m, będąca pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz nieprzeznaczona na pobyt ludzi,
 - 46) pom. sanitarne (pom. nr 0.44) o powierzchni 2,65 m² i wysokości 2,50 m, będące pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
 - 47) gabinet diagnostyczny endoskopii (pom. nr 0.45) o powierzchni 15,84 m² i wysokości 2,60 m, będący pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczony na stały pobyt ludzi,
 - 48) komunikacja (pom. nr K01) o powierzchni 33,89 m² i wysokości 2,70 m, niebędąca pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi,
 - 49) komunikacja (pom. nr K02) o powierzchni 57,77 m² i wysokości 2,50 m, niebędąca pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi,
 - 50) komunikacja (pom. nr K02a) o powierzchni 18,21 m² i wysokości 2,70 m, niebędąca pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi,
 - 51) wiata dla karettek (pom. nr K02B) o powierzchni 44,89 m², niebędąca pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi,
 - 52) komunikacja (pom. nr K03) o powierzchni 8,14 m² i wysokości 2,50 m, niebędąca pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi,
 - 53) komunikacja (pom. nr K04) o powierzchni 43,98 m² i wysokości 2,70 m, niebędąca pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi,
 - 54) klatka schodowa (pom. nr KL01) o powierzchni 36,39 m², niebędąca pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi.

Wymienione pomieszczenia są objęte inwestycją pn. „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów oraz jakości i dostępu do świadczeń zdrowotnych w Nowym Szpitalu w Świebodzinie sp. z o.o. położonym przy ul. Młyńskiej 6 w Świebodzinie, na działce nr ewid. 264/2, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805 4, Świebodzin-Miasto”, która znajduje się na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. W wyniku inwestycji nie ulegnie zmianie funkcja pomieszczeń.

Pomieszczenia są zlokalizowane w suterenie i zagłębione od 0,02 m do 0,80 m poniżej poziomu otaczającego terenu. Zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy, spełnią wymagania przepisów w zakresie oświetlenia dziennego.

Ponadto na poszczególnych obszarach zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową z zachowaniem odpowiedniej ilości wymian. W wentylacji należy zapewnić filtry powietrza. Kanały wentylacji pomieszczeń o różnych wymaganiach higieniczno-sanitarnych nie będą połączone we wspólny kanał wywiewny. W części głównej SOR (segregacja, sala obserwacyjna, intensywna terapia, sala zabiegowa, sala resuscytacji) klimatyzacja zostanie przeprojektowana. W brudownikach i łazienkach zostanie zapewniona

stale działająca wentylacja wyciągowa.

Jak wynika z dokumentacji sprawy obiekt w którym są zlokalizowane pomieszczenia jest wpisany do rejestru zabytków.

Wnioskodawca podał również, że w ww. pomieszczeniach będzie pracowało maksymalnie po 3 pracowników, a jedynie w pomieszczeniu obszar wstępnej intensywniej terapii (pom. nr 0.10) będzie pracowało maksymalnie 4 pracowników. Wszyscy pracownicy będą pracowali w czasie powyżej 4 godzin w ciągu doby.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. rozpatrując sprawę zważył, co następuje:

Kwestie dotyczące ww. odstępstwa reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w *sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą* (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 402).

W myśl § 14 ust. 5 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w *sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą*, dopuszcza się lokalizowanie poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. rozpatrując kwestię niniejszego odstępstwa uznał, że pomieszczenia: gabinet konsultacyjny/izolacja (pom. nr 0.1), sala opatrunków gipsowych (pom. nr 0.2), sala zabiegowa TN (pom. nr 0.3), sala resuscytacyjno-zabiegowa (pom. nr 0.5), rejestracja/informacja (pom. nr 0.7), obszar segregacji (pom. nr 0.8a), pom. segregacji/triage (pom. nr 0.8), obszar obserwacji (pom. nr 0.9), obszar wstępnej intensywniej terapii (pom. nr 0.10), pom. personelu/dyżurka (pom. nr 0.13), gabinet konsultacyjny (pom. nr 0.16), poczekalnia (pom. nr 0.17), gab. diagnostyczno-zabiegowy (pom. nr 0.18), pracownia TK (pom. nr 0.28), przygotowanie pacjentów do TK (pom. nr 0.31), pom. opisowe (pom. nr 0.33), pom. przygotowania pacjentów (pom. nr 0.35), pracownia RTG (pom. nr 0.36), sterownia RTG (pom. nr 0.37), gabinet diagnostyczny USG (pom. nr 0.40), gabinet diagnostyczny endoskopii (pom. nr 0.41), stanowisko opisowe/przygotowanie pacjenta (pom. nr 0.42), gabinet diagnostyczny endoskopii (pom. nr 0.45), są pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i mieszczą się w kategorii pomieszczeń wymienionych w § 14 ust. 5 ww. rozporządzenia tj. są to pomieszczenia o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych.

W świetle powyższego, na podstawie danych zawartych we wniosku, tutejszy organ stwierdził, że lokalizacja ww. pomieszczeń w suterenie Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin, poniżej poziomu otaczającego terenu nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia ludzi przebywających w tych pomieszczeniach.

Biorąc pod uwagę powyższe Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. postanowił wyrazić zgodę na lokalizację poniżej poziomu terenu ww. pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz 3 pracowni diagnostycznych (Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia RTG, Pracownia Endoskopii), mieszczących się w suterenie budynku Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o., ul.

Młyńska 6, 66-200 Świebodzin.

Natomiast w odniesieniu do wyrażenia zgody na odstępstwo od wymagań technicznych w zakresie zagłębienia posadzek poniżej poziomu otaczającego terenu dla pomieszczeń: pom. sanitarne z natryskiem (pom. nr 0.1A), rozdzielnia elektr. (pom. nr 0.1B), wejście przedsionek (pom. 0.4), pom. sanitarne pacjentów (pom. 0.11), pom. sanitarne personelu (pom. nr 0.12), pom. techn./serwerownia (pom. nr 0.14), magazyn materiałów i sprzętu (pom. 0.15), pom. sanitarne (pom. 0.19), pom. personelu (pom. nr 0.20), pom. porządkowe (pom. nr 0.21), pom. odpadów (pom. nr 0.22), pom. socjalne personelu (pom. nr 0.23), pom. personelu (pom. nr 0.24), przedsionek TK (pom. nr 0.25), brudownik/odpady med. (pom. nr 0.26), pom. sanitarne/stanowisko dekontaminacji (pom. nr 0.27), pom. sanitarne dla NPS (pom. nr 0.29), sterownia TK (pom. nr 0.30), komunikacja wewnętrzna TK (pom. nr 0.32), pom. sanitarne (NPS) (pom. nr 0.34), pom. personelu diagnostyki (pom. nr 0.38), pom. sanitarne (pom. nr 0.39), myjnia endoskopów (pom. nr 0.43), pom. sanitarne (pom. nr 0.44), komunikacja (pom. nr K01), komunikacja (pom. nr K02), komunikacja (pom. nr K02a), wiata dla karetek (pom. nr K02b), komunikacja (pom. nr K03), komunikacja (pom. nr K04), klatka schodowa (pom. nr KL01), stosownie do przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (j.t. Dz.U. z 2024 r., poz. 572), należało umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe.

Wskazać należy, że według § 14 ust. 5 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. *w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą*, dopuszcza się lokalizowanie poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Z wniosku wynika, że pomieszczenia: pom. sanitarne z natryskiem (pom. nr 0.1A), rozdzielnia elektr. (pom. nr 0.1B), wejście przedsionek (pom. 0.4), pom. sanitarne pacjentów (pom. 0.11), pom. sanitarne personelu (pom. nr 0.12), pom. techn./serwerownia (pom. nr 0.14), magazyn materiałów i sprzętu (pom. 0.15), pom. sanitarne (pom. 0.19), pom. personelu (pom. nr 0.20), pom. porządkowe (pom. nr 0.21), pom. odpadów (pom. nr 0.22), pom. socjalne personelu (pom. nr 0.23), pom. personelu (pom. nr 0.24), przedsionek TK (pom. nr 0.25), brudownik/odpady med. (pom. nr 0.26), pom. sanitarne/stanowisko dekontaminacji (pom. nr 0.27), pom. sanitarne dla NPS (pom. nr 0.29), sterownia TK (pom. nr 0.30), komunikacja wewnętrzna TK (pom. nr 0.32), pom. sanitarne (NPS) (pom. nr 0.34), pom. personelu diagnostyki (pom. nr 0.38), pom. sanitarne (pom. nr 0.39), myjnia endoskopów (pom. nr 0.43), pom. sanitarne (pom. nr 0.44), komunikacja (pom. nr K01), komunikacja (pom. nr K02), komunikacja (pom. nr K02a), wiata dla karetek (pom. nr K02b), komunikacja (pom. nr K03), komunikacja (pom. nr K04), klatka schodowa (pom. nr KL01) nie będą pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Tym samym Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. nie ma podstaw do zajęcia stanowiska w tym zakresie.

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (j.t. Dz.U. z 2024 r., poz. 572) gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

W tej sytuacji postępowanie dotyczące wyrażenia zgody na odstępstwo od wymagań technicznych i bhp w zakresie zagłębienia posadzek poniżej poziomu otaczającego terenu dla ww. pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz 3 pracowni diagnostycznych (Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia RTG, Pracownia Endoskopii), mieszczących się w suterenie Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin jest bezprzedmiotowe, stąd stosownie do wymagań art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, należało je umorzyć.

Powyższa decyzja została wydana w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, w terminie **14 dni od daty jej otrzymania**, za pośrednictwem Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, tj. nie może być zaskarżona do sądu administracyjnego oraz podlega wykonaniu.



LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Gorzowie Wlkp.
lek. med. Dorota Konaszczuk
specjalista epidemiolog

Otrzymuje:

- 1) Daniela Niedbała – pełnomocnik Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o.,
ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin,
na adres: ul. Trybunalska 38, 66-325 Poznań
- 2) NZ a/a.

Do wiadomości:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie ul. 30 Stycznia 5, 66-200 Świebodzin.