

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.



ul. Kazimierza Jagiellończyka 8b, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (95) 722-60-57, fax (95) 722-46-52

www.wsse.gorzow.pl

e-mail: wsse.gorzow@sanepid.gov.pl

ePUAP: /80axryi586/SkrytkaESP

NIP: 599-10-23-564

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

NZ.9022.392.2024.AK

Gorzów Wlkp., 4 września 2024 r.

DECYZJA nr I/M/NS-NZ-130/222./2024

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. działając na podstawie art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (j.t. Dz.U. z 2024 r., poz. 572), art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (j.t. Dz.U. z 2024 r., poz. 416), § 72 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.), § 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. *w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (j.t. Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Daniela Niedbałę w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od wymagań technicznych i bhp w zakresie wysokości dla pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz 3 pracowni diagnostycznych (Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia RTG, Pracownia Endoskopii), zlokalizowanych w Nowym Szpitalu w Świebodzinie sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin,

orzeka

- 1) **wyrazić zgodę na wysokość wynoszącą 2,60 m** dla pomieszczenia poczekalni (pom. nr 0.17) zlokalizowanego w Nowym Szpitalu w Świebodzinie sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin, **w przypadku zastosowania co najmniej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,**
- 2) **wyrazić zgodę na wysokość wynoszącą 2,50 m** dla pomieszczeń: sterownia RTG (pom. nr 0.37) i stanowisko opisowe/przygotowanie pacjenta (pom. nr 0.42) zlokalizowanych w Nowym Szpitalu w Świebodzinie sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin, **w przypadku zastosowania klimatyzacji w ww. pomieszczeniu,**
- 3) **wyrazić zgodę na wysokość wynoszącą 2,60 m** dla pomieszczeń: gabinet konsultacyjny/izolacja (pom. nr 0.1), sala zabiegowa TN (pom. nr 0.3), pom. segregacji/triage (pom. nr 0.8), gabinet konsultacyjny (pom. nr 0.16), gab. diagnostyczno-zabiegowy (pom. nr 0.18), pom. opisowe (pom. nr 0.33), gabinet diagnostyczny USG (pom. nr 0.40), gabinet diagnostyczny endoskopii (pom. nr 0.41) i gabinet diagnostyczny

endoskopii (pom. nr 0.45), zlokalizowanych w Nowym Szpitalu w Świebodzinie sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin, **w przypadku zastosowania klimatyzacji w ww. pomieszczeniach,**

- 4) **wyrazić zgodę na wysokość wynoszącą 2,70 m dla pomieszczeń:** sala resuscytacyjno-zabiegowa (pom. nr 0.5), obszar obserwacji (pom. nr 0.9), obszar wstępnej intensywnej terapii (pom. nr 0.10) i pom. personelu/dyżurka (pom. nr 0.13), zlokalizowanych w Nowym Szpitalu w Świebodzinie sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin, **w przypadku zastosowania klimatyzacji w ww. pomieszczeniach.**

Uzasadnienie:

Dnia 8 sierpnia 2024 r. do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. wpłynął wniosek z dnia 6 sierpnia 2024 r., uzupełniony pismem z dnia 21 sierpnia 2024 r., Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Daniela Niedbałę w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od wymagań technicznych i bhp w zakresie wysokości dla pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz 3 pracowni diagnostycznych (Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia RTG, Pracownia Endoskopii), zlokalizowanych w Nowym Szpitalu w Świebodzinie sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin. Wymieniony wniosek stanowi załącznik do wyjaśnień złożonych w sprawie wszczętej wnioskiem z dnia 18 lipca 2024 r., znak: NZ.9022.346.2024.AK dotyczącej wyrażenia zgody na odstępstwo od wymagań technicznych i bhp w zakresie zagłębienia posadzek poniżej poziomu otaczającego terenu dla pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz 3 pracowni diagnostycznych (Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia RTG, Pracownia Endoskopii), mieszczących się w suterenie Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin.

Do wniosku dołączono rzut parteru oraz przekroje A-A, B-B, C-C stanowiące część projektu architektoniczno-budowlanego dla inwestycji pn. „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów oraz jakości i dostępu do świadczeń zdrowotnych w Nowym Szpitalu w Świebodzinie sp. z o.o. położonym przy ul. Młyńskiej 6 w Świebodzinie, na działce nr ewid. 264/2, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805 4, Świebodzin-Miasto”.

Zgodnie z wnioskiem strony, przedmiotem odstępstwa są następujące pomieszczenia:

- 1) gabinet konsultacyjny/izolacja (pom. nr 0.1) o powierzchni 18,37 m² i wysokości 2,60 m, będący pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz pomieszczeniem przeznaczonym na stały pobyt ludzi, w którym będzie świadczyło pracę 2 pracowników w czasie powyżej 4 godzin w ciągu doby,
- 2) sala zabiegowa TN (pom. nr 0.3) o powierzchni 24,89 m² i wysokości 2,60 m, będąca pomieszczeniem o charakterze terapeutycznym oraz przeznaczona na stały pobyt ludzi, w której będzie świadczyło pracę 2 pracowników w czasie powyżej 4 godzin w ciągu doby,
- 3) sala resuscytacyjno-zabiegowa (pom. nr 0.5) o powierzchni 29,03 m² i wysokości 2,70 m, będąca pomieszczeniem o charakterze terapeutycznym oraz przeznaczona na stały pobyt ludzi, w której będzie świadczyło pracę 4 pracowników w czasie powyżej 4 godzin w ciągu doby,

- 4) obszar segregacji/triage (pom. nr 0.8), o powierzchni 13,50 m² i wysokości 2,60 m, będący pomieszczeniem o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym oraz przeznaczony na stały pobyt ludzi, w którym będzie świadczyło pracę 2 pracowników w czasie powyżej 4 godzin w ciągu doby,
- 5) obszar obserwacji (pom. nr 0.9), o powierzchni 100,31 m² i wysokości 2,70 m, będący pomieszczeniem o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym oraz przeznaczony na stały pobyt ludzi, w którym będzie świadczyło pracę 4 pracowników w czasie powyżej 4 godzin w ciągu doby,
- 6) obszar wstępnej intensywnej terapii (pom. nr 0.10), o powierzchni 30,80 m² i wysokości 2,70 m, będący pomieszczeniem o charakterze terapeutycznym oraz przeznaczony na stały pobyt ludzi, w którym będzie świadczyło pracę 4 pracowników w czasie powyżej 4 godzin w ciągu doby,
- 7) pom. personelu/dyżurka (pom. nr 0.13), o powierzchni 16,41 m² i wysokości 2,70 m, będące pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz przeznaczone na stały pobyt ludzi, w którym będzie świadczyło pracę 2 pracowników w czasie powyżej 4 godzin w ciągu doby,
- 8) gabinet konsultacyjny (pom. nr 0.16), o powierzchni 8,22 m² i wysokości 2,60 m, będący pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczony na stały pobyt ludzi, w którym będzie świadczył pracę 1 pracownik w czasie powyżej 4 godzin w ciągu doby,
- 9) poczekalnia (pom. nr 0.17), o powierzchni 8,92 m² i wysokości 2,60 m, będąca pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz przeznaczona na stały pobyt ludzi,
- 10) gab. diagnostyczno-zabiegowy (pom. nr 0.18), o powierzchni 15,53 m² i wysokości 2,60 m, będący pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczony na stały pobyt ludzi, w którym będzie świadczyło pracę 2 pracowników w czasie powyżej 4 godzin w ciągu doby,
- 11) pom. opisowe (pom. nr 0.33), o powierzchni 12,62 m² i wysokości 2,60 m, będące pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz przeznaczone na stały pobyt ludzi, w którym będzie świadczyło pracę 2 pracowników w czasie powyżej 4 godzin w ciągu doby,
- 12) sterownia RTG (pom. nr 0.37), o powierzchni 8,62 m² i wysokości 2,50 m, będąca pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczona na stały pobyt ludzi, w której będzie świadczył pracę 1 pracownik w czasie powyżej 4 godzin w ciągu doby,
- 13) gabinet diagnostyczny USG (pom. nr 0.40), o powierzchni 16,02 m² i wysokości 2,60 m, będący pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczony na stały pobyt ludzi, w którym będzie świadczyło pracę 2 pracowników w czasie powyżej 4 godzin w ciągu doby,
- 14) gabinet diagnostyczny endoskopii (pom. nr 0.41), o powierzchni 16,26 m² i wysokości 2,60 m, będący pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczony na stały pobyt ludzi, w którym będzie świadczyło pracę 2 pracowników w czasie powyżej 4 godzin w ciągu doby,
- 15) stanowisko opisowe/przygotowanie pacjenta (pom. nr 0.42), o powierzchni 14,52 m² i wysokości 2,50 m, będące pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczone na stały pobyt ludzi, w którym będzie świadczyło pracę 2 pracowników w czasie powyżej 4 godzin w ciągu doby,

16) gabinet diagnostyczny endoskopii (pom. nr 0.45), o powierzchni 15,84 m² i wysokości 2,60 m, będący pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczony na stały pobyt ludzi, w którym będzie świadczyło pracę 2 pracowników w czasie powyżej 4 godzin w ciągu doby,

Wymienione pomieszczenia są objęte inwestycją pn. „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów oraz jakości i dostępu do świadczeń zdrowotnych w Nowym Szpitalu w Świebodzinie sp. z o.o. położonym przy ul. Młyńskiej 6 w Świebodzinie, na działce nr ewid. 264/2, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805 4, Świebodzin-Miasto”, która znajduje się na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. W wyniku inwestycji nie ulegnie zmianie funkcja pomieszczeń.

Pomieszczenia są zlokalizowane w suterenie i zagłębione od 0,02 m do 0,80 m poniżej poziomu otaczającego terenu.

Ponadto na poszczególnych obszarach zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową z zachowaniem odpowiedniej ilości wymian. W wentylacji należy zapewnić filtry powietrza. Kanały wentylacji pomieszczeń o różnych wymaganiach higieniczno-sanitarnych nie będą połączone we wspólny kanał wywiewny. W części głównej SOR (segregacja, sala obserwacyjna, intensywna terapia, sala zabiegowa, sala resuscytacji) klimatyzacja zostanie przeprojektowana. W brudownikach i łazienkach zostanie zapewniona stale działająca wentylacja wyciągowa.

Jak wynika z dokumentacji sprawy obiekt w którym są zlokalizowane pomieszczenia jest wpisany do rejestru zabytków.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. rozpatrując sprawę zważył, co następuje:

Kwestie dotyczące ww. odstępstwa reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w *sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.) i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w *sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (j.t. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Prace w jednostkach ochrony zdrowia są zakwalifikowane do prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w *sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki* (Dz.U. Nr 81, poz. 716 ze zm.).

Tym samym warunki pracy w pomieszczeniach stanowiących przedmiot wniosku związane są z narażeniem na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

Stosownie do przepisu § 72 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w *sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie*, pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi do pracy i innych celów, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia powinny mieć minimalną wysokość w świetle **3,30 m**. Wysokość ww. pomieszczeń może być obniżona do wysokości nie mniejszej niż **2,50 m** w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

W oparciu o powyższy przepis zachodzi możliwość wyrażenia zgody na obniżenie wysokości do wysokości 2,50 m w pomieszczeniu poczekalni (pom. nr 0.17) będącym przedmiotem wniosku, w przypadku zastosowania co najmniej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna jest procesem zorganizowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu, w celu jego odświeżenia przy jednoczesnym usunięciu na zewnątrz zanieczyszczeń powstających w pomieszczeniu. Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się poprzez zastosowanie wentylatorów, dzięki którym proces wymiany powietrza jest niezależny od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz obiektu.

Zastosowanie co najmniej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, zapewniającej wymianę powietrza zgodną z obowiązującymi normami w związku ze zmniejszeniem wymaganej wysokości, poprawi warunki higieniczne pobytu pacjentów w pomieszczeniu poczekalni (pom. nr 0.17) zlokalizowanym w Nowym Szpitalu w Świebodzinie sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin.

Natomiast z uwagi na fakt, że w pomieszczeniach: gabinetu konsultacyjnego/izolacja (pom. nr 0.1), sali zabiegowej TN (pom. nr 0.3), sali resuscytacyjno-zabiegowej (pom. nr 0.5), pom. segregacji/triage (pom. nr 0.8), obszaru obserwacji (pom. nr 0.9), obszaru wstępnej intensywnej terapii (pom. nr 0.10), pom. personelu/dyżurka (pom. nr 0.13), gabinetu konsultacyjnego (pom. nr 0.16), gab. diagnostyczno-zabiegowego (pom. nr 0.18), pom. opisowego (pom. nr 0.33), sterowni RTG (pom. nr 0.37), gabinetu diagnostycznego USG (pom. nr 0.40), gabinetu diagnostycznego endoskopii (pom. nr 0.41), stanowiska opisowego/przygotowanie pacjenta (pom. nr 0.42) i gabinetu diagnostycznego endoskopii (pom. nr 0.45) pracę będą zatrudnieni pracownicy i będą to pomieszczenia przeznaczone do stałej pracy – powyżej 4 godzin w ciągu doby, należy odnieść się do § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. *w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy*.

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, wysokość pomieszczenia stałej pracy, tj. pomieszczenia pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny (§ 2 pkt 4 ww. rozporządzenia), nie może być mniejsza niż **3,3 m** w świetle, jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

Wysokość ta może być obniżona w przypadku zastosowania klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (§ 20 ust. 2 ww. rozporządzenia).

W oparciu o powyższy przepis zachodzi możliwość wyrażenia zgody na obniżenie wysokości w ww. pomieszczeniach – zgodnie z żądaniem wniosku, w przypadku zastosowania klimatyzacji.

Klimatyzacja w przeciwieństwie do wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej ograniczającej się do nawiewu i usuwania powietrza z obsługiwanego pomieszczenia, zapewnia środowisku powietrznemu pomieszczenia określone właściwości i parametry – czystość, temperaturę i wilgotność względną – poprzez uzdatnianie i rozdział powietrza, odpowiednio do przeznaczenia i sposobu wykorzystania pomieszczenia w każdych warunkach klimatycznych danej miejscowości.

Zdaniem Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. zastosowanie klimatyzacji w związku ze zmniejszeniem wymaganej wysokości, poprawi warunki higieniczne pracy i pobytu pacjentów w pomieszczeniach: gabinetu konsultacyjnego/izolacja (pom. nr 0.1), sali zabiegowej TN (pom. nr 0.3), sali resuscytacyjno-zabiegowej (pom. nr 0.5), pom. segregacji/triage (pom. nr 0.8), obszaru obserwacji (pom. nr 0.9), obszaru wstępnej intensywnej terapii (pom. nr 0.10) i pom. personelu/dyżurka (pom. nr 0.13), gabinetu konsultacyjnego (pom. nr 0.16), gab. diagnostyczno-zabiegowego (pom. nr 0.18), pom. opisowego (pom. nr 0.33), sterowni RTG (pom. nr 0.37), gabinetu diagnostycznego USG (pom. nr 0.40), gabinetu diagnostycznego endoskopii (pom. nr 0.41), stanowiska opisowego/przygotowanie pacjenta (pom. nr 0.42) i gabinetu diagnostycznego endoskopii (pom. nr 0.45), zlokalizowanych w Nowym Szpitalu w Świebodzinie sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin, będących przedmiotem wniosku

Powyższa decyzja została wydana w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, w terminie **14 dni od daty jej otrzymania**, za pośrednictwem Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, tj. nie może być zaskarżona do sądu administracyjnego oraz podlega wykonaniu.



LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Gorzowie Wlkp.

lek. med. Dorota Konaszczuk
specjalista epidemiolog

Otrzymuje:

- 1) Daniel Niedbała – pełnomocnik Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o.,
ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin,
na adres: ul. Trybunalska 38, 66-325 Poznań
- 2) NZ a/a.

Do wiadomości:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie ul. 30 Stycznia 5, 66-200 Świebodzin.